

### LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN INTERIORES

ÁREA	PUNTOS DE VERIFICACIÓN	1410SAL208	Verifica. (√ o NA)	
Ambiente de Trabajo	Mantener limpia y libre de polvo, esto incluye las alfombras	6.1 y 6.4		
	Prohibido fumar	6.1		
	No utilizar productos con vapores dañinos u olores desagradables. Consultar a ESSI en caso de su uso.	6.3 y 6.4		
	Mantener confort térmico a temperaturas entre 70-73 F	6.1		
	Mantener niveles de humedad relativas por debajo de 70%	6.1		
	Mantener niveles de ruido por debajo de 65 dBA	R		
Coordinador de Edificio	Designar una persona para coordinar los asuntos de IAQ del edificio	7.3		
Ocupantes	Participar activamente para mantener una buena calidad de ambiente	7.4.2		
Sistema Aire Acondicionado	Mantener ductos, difusores y retornos limpios	6.7		
	Evitar que los difusores sean alterados por los ocupantes	6.7		
	Mantener la toma de aire libre de contaminantes	6.7		
	Evitar la condensación en paredes, ventanas, puertas y crecimiento de hongos en superficies interiores	6.7		
	Evitar que animales o insectos estén viviendo sobre o dentro de la caja soporte de la unidad de aire acondicionado	6.7		
	Diseñar y mantener cambios de aire de 20 – 30 cfm por persona	6.7		
	No utilizar unidad de intercambio de aire usado para almacenar	6.7		
	Mantener área de intercambio de aire sellado	6.7		
	Mantener filtros limpios	6.7		
	Dar mantenimiento para que el "coil" del evaporador esté libre de polvos y moho	6.7		
Remodelaciones	Realizar análisis de áreas potencialmente expuesta	AA	6.5	
		Exposición directa		
		Presión negativa		
	Proveer Controles	Sustitución	6.5	
		Extracción Local		
		Limpiador de aire		
		Cubrir/sellar		
		Barreras		
	Reubicación de la fuente			

		Zonas buffer		
		Supresión del polvo		
	Comunicar a ocupantes	Alcance de trabajos	6.5.1.1	
		Mover personal sensitivo		
	Proveer limpieza y aseo		6.5	
	Reprogramación de actividades en horario extraordinarios		6.5	
	Debe consultar a ESSI		6.5	
Ocupación por primera vez	Coordinar con ESSI la inspección previa		6.6.1	
Capacitación	Proveer orientación en procedimientos básicos para mantener una buena calidad de ambiente interior a los ocupantes y personal que realiza trabajos en edificios ocupados		6.2	