

## LISTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE BIFENILOS POLICLORINADOS

Área	Puntos de Verificación	1410SAL218	Verif. (✓ o NA)
Ubicación de PCB's (ambientes)	Cuartos de transformadores	N/A	
	Transformadores	N/A	
	Almacenes/depósitos	N/A	
	Sub - estaciones	N/A	
	Condensadores	N/A	
	Recipientes de contención	N/A	
Prácticas Generales de Trabajo	¿El área de PCB está diseñada para contener derrames, en caso de filtraciones o derrames?	6.1.1	
	¿Está limitado a personal no autorizado el acceso a las áreas de PCB?	6.1.2	
	¿Están señalizadas las salidas?	6.1.3	
	¿Las instrucciones operativas están en lugares accesibles?	6.1.4	
	¿Se cuenta con recipientes hermético cerrados para el almacenamiento de PCB's?	6.1.5	
	¿El equipo protector y los interruptores de ventilación están ubicados fuera del área de almacenamiento de PCB's?	6.1.8	
	¿Representan las descargas de los extractores un peligro de contaminación para los empleados?	6.2.1	
	¿Los sistemas de ventilación están equipados con controles remotos manuales y diseñados para apagarse automáticamente en caso de fuego?	6.2.2	
Equipo de Protección Personal	Hay disponibilidad de coveralls desechables	6.1.2	
	El personal utiliza lentes de Seguridad /gafas o cobertores de cara	1410SAL101.8.4.2	
	Utiliza el personal guantes desechables	1410SAL101.8.4.2	
	Utiliza el personal Cobertores de botas	1410SAL101.8.4.2	

**1410SAL218**  
**NORMA PARA EL MANEJO DE LOS ACEITES Y DEL EQUIPO DE**  
**BIFENILOS POLICLORINADOS**

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial



Área	Puntos de Verificación	1410SAL218	Verif. (✓ o NA)
Facilidades higiénicas	Agua potable	6.3	
	Comedor	6.1	
	Regaderas	6.2	
	Vestidores	6.17	
	Baños	6.5	
Entrenamiento	¿Conocen los trabajadores la Norma de PCB's?	1410SAL201	
	¿Tienen conocimiento los trabajadores de los efectos de exposición al PCB?	1410SAL201	
	¿Han sido adiestrados el personal en procedimientos para respuestas a derrames?	6.4	
	¿Conoce el personal los procedimientos para el desecho de aceites, equipos y materiales usados y contaminados?	6.4.3	