

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJO CON ASBESTOS**

Área	Puntos de Verificación	1410SAL240	Verif. (√ o NA)	
Ambiente de Trabajo	No introducir o comprar productos de asbesto sin aprobación de RSHH	6.1.1		
	Listar los materiales con asbesto	Marcos de ventanas, tuberías de calefacción	6.2.1	
		Aislamientos de alambrado,	6.1.4	
		Baldosas de piso, cielorraso suspendidos	6.1.1	
		Sellos, piezas de repuestos	6.1.1	
Prácticas Generales de Trabajo	Señalización / etiquetas de materiales con asbesto	6.1.4		
	Uso de EPP adecuado	R		
	Almacenaje apropiado	6.2.1		
	Uso de controles de ingeniería	6.2.6 6.2.7		
	Uso de Aspiradora con filtro HEPA	6.2.9		
	Implementación del Control de desechos	Método apropiado de desecho	6.3.1	
		No verter en desagüe o basura	R	
		Incluir EPP contaminado	R	
		Coordinar disposición final con EACG-PP	6.3.2	
Coordinación con RSHH		6.2.1		
Uso de Equipo de Protección Personal	Coveroles desechable; debe cumplir con la Norma 1410SAL213	6.2.2		
	Guantes de nitrilo o polietileno y Botas de nitrilo o polietileno	R		
	Protección Respiratoria; debe cumplir con la Norma de Protección Respiratoria 1410SAL205	R		
Facilidades y buenas prácticas de Higiene	Prohibido comer y fumar en áreas donde se trabaja con asbesto	6.3.1.		
	Comedores aislados	R		
	Regaderas y baños	6.2.10		
	Vestidores	6.2.2		
Planes de contingencia para rupturas de material en bolsas	Debe cubrir como mínimo con EPP, materiales y equipos para respuesta, descontaminación.	R		
	Capacitación del personal en casos de contingencias	R		
Capacitación	Facilitar capacitación en EPP y sus propósitos, facilidades y buenas prácticas de higiene, y efectos del asbesto a la salud	6.6.1		